



AB 565

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH

08-110 Siedlce
ul. Poniatowskiego 31
tel: 25 644 20 40

Fax: 25 632 61 37

e-mail: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl
strona internetowa: siedlce.psse.waw.pl

Liczba stron: 2
Egz. 1 z 3

Siedlce, dnia: 06.12.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ OL- LBW.6211.2967-2968.2017

Nazwa i adres klienta: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem, ul. Kuźnica 1 07-140 Sadowne**
 Podstawa badań: **Zlecenie z dnia 04.12.2017**
 Rodzaj próbek: **Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi**
 Miejsce pobrania próbek: **Wod. publ. Sadowne**
 Data pobrania próbek: **04.12.2017**
 Próbkę pobrał: **PSSE Węgrów- Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnętrzny)**
 Metoda pobierania próbek: **PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2005, PN-EN ISO 19458:2007**
 Nr protokołu pobrania próbek: **HKN.440/174/WEG/17**
 Data przyjęcia próbek: **04.12.2017**
 Data rozpoczęcia i zakończenia badań: **04.12-05.12.2017**
 Inne informacje dotyczące próbek: **Stan próbki (ek) nie budzi zastrzeżeń**
 Cel badania: **Przedłożenie jednostkom nadzorującym (zgodność z przepisami prawa)**

UWAGA:
 Wyniki badań zawarte w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do danej próbki. Niepewność podaje się jeśli jest to istotne dla miarodajności wyników badania lub ich zastosowania, kiedy ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi lub na życzenie klienta. Niepewność wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbek. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na piśmie na wykonaną usługę w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.

Opis i identyfikacja próbek:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
2967/z	11:10	1	07-140 Sadowne; Grabiny- Szkoła Podstawowa
2968/z	11:30	2	07-140 Sadowne; Morzyczyn Włóki 45, budynek mieszkalny

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz.1989)

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki	
			2967/z	2968/z
1	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Najwyższa dopuszczalna wartość: 0 jtk w 100 ml wody	liczba	0	0
2	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Najwyższa dopuszczalna wartość: 0 jtk w 100 ml wody	liczba	0	0

